

02 de septiembre de 2024.

FICHA TÉCNICA

Requerimiento Reparaciones de Plantas Eléctricas del Programa Supérate, Dirigido a Mipymes.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDAD
1	CENTRO SANTA FE EN SAN PEDRO DE MACORÍS: Planta eléctrica de 40KW. • Cambio de Radiador en planta eléctrica de 40KW. • Cambio de Temporizadores Para Transfer. • Cambio de Sello Delantero. • Servicio de Mantenimiento Filtro Aceite Filtro de Gasoil Filtro de Aire Filtro PF 10. • Suministro e Instalación de Batería (17-12). • Mano de Obra. Nota: Responsabilidad del suplidor desmontar e instalar nueva ves después del servicio en caso de fallas. Nota: El suplidor debe entregar al personal asignado de servicios generales las piezas que fueron sustituidas. Nota: visita previa del suplidor antes de emitir la cotización correspondiente.	UD	1
2	CENTRO VILLA CENTRAL BARAHONA: Planta eléctrica de 30KW • Instalación de Pantalla Monitor Deep Sea. • Cambio de Sensor de Temperatura. • Cambio de Sensor de Aceite. • Servicio de Mantenimiento Filtro Aceite Filtro de Gasoil Cambio de PF (10). • Suministro e Instalación de Batería (17-12) • Mano de Obra. Nota: vista previa del suplidor antes de emitir la cotización. Nota: El suplidor debe desinstalar e instalar la pieza a reparar o sustituir.	UD	1

	Nota: entregar al personal asignado por servicios generales la pieza sustituida.		
3	OFICINA REGIONAL NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS: Planta eléctrica de 18.6 KW. • Instalación de Pantalla Monitor Deep Sea. • Cambio de Sensor de Temperatura. • Cambio de Sensor de Aceite. • Servicio de Mantenimiento Filtro Aceite Filtro de Gasoil Cambio de PF (10). • Suministro e Instalación de Batería (17-12) • Mano de Obra. Nota: El suplidor debe desinstalar e instalar la pieza a reparar o sustituir. Nota: entregar la pieza averiada al personal asignado por el departamento de servicio generales	UD	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS:

El oferente deberá presentar la descripción e imágenes adecuada del servicio, el costo de transporte deberá estar incluido.

LUGAR DE SERVICIO:

Lugar	Dirección
CENTRO SANTA FE EN SAN PEDRO DE MACORÍS	Calle principal ingenio santa fe, frente al parque infantil.
CENTRO VILLA CENTRAL BARAHONA	Av. Doctor Joaquín Balaguer esquina Alejandro peleas.
OFICINA REGIONAL NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORÍS:	Cale el Carmen, San Francisco de Macorís 31000

CRITERIO DE EVALUACIÓN:

Los bienes requeridos y los otros requerimientos serán evaluados bajo el método CUMPLE/NO CUMPLE.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:

Solo serán evaluadas bajo el criterio de menor precio ofertado, aquellas ofertas económicas de los proponentes que hayan resultado habilitados luego de ser superada la etapa de evaluación técnica y validación de credenciales, y se procederá con la adjudicación del proceso a favor de un único oferente cuya oferta económica presente el menor precio y se encuentre dentro de los parámetros de los precios del mercado.

TIEMPO DE ENTREGA Y LUGAR:

Tiempo de entrega deberá ser de inmediato, en los lugares que están presentando esta situación de emergencia en cada localidad

FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

El proveedor debe emitir una factura por los bienes entregados y recibido conforme, detallando los bienes que hayan entregado. Al entregar su propuesta, el oferente debe otorgar un crédito de 60 días, luego de emitida la factura, para el pago de la misma. Las facturas deben ser remitidas firmadas y selladas al Programa Supérate, RNC No. 430-02945-9, con NCF gubernamental ubicado en la Leopoldo Navarro No. 61, Edificio San Rafael, 6to piso. Ens. Don Bosco, anexa la copia de la orden de compras del bien o servicio y conduce de la entrega del bien, DGII y TSS al día.

El pago se realizará en un plazo de 60 días luego de entregar la factura y la recepción conforme de los servicios suministrados.

Fidel E. Adames

Ing. Fidel Adames
Supervisor eléctrico
Departamento de Servicios Generales

