

Jueves, 24 de febrero del año 2022

Señores
Electroconstrucont, S.R.L.
Santo Domingo, D.N.

Cortésmente, les informamos que el día diecisiete (17) del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022) se efectuó la adjudicación del Procedimiento de Compra Menor para la **Adquisición e Instalación de Transformador Seco Trifásico y Mainbreaker Trifásico, para Mantenimiento Correctivo de Electricidad del Bloque C, dirigido a Mipymes. De Referencia No.: PPS-DAF-CM-2022-0002**, resultando adjudicado el siguiente oferente:

Eléctricos JE, S.R.L.		
Items No.	Descripción del Bien Servicio u Obra	Cantidad
1	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un transformador seco trifásico 225 KVA, Delta / Estrella, alimentación 480V AC, Salida 208 / 120V AC, núcleo y devanado embarnizado con tela aislante en conexiones internas. Caja en tola galvanizada nema 2R con pintura anticorrosiva de protección. Tap de conexión entrada (7); 507V, 494V, 480V, 467V, 545V, 447V y 434V. Considerar el desmonte y traslado del transformador existente al almacén del KM 18	1
2	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Mainbreaker trifásico 400A 600V AC con graduación de carga-amperaje y 8 conectores de silla #4/0 AWG con tornillos Allen para Acometida CDEE	1
Monto Adjudicado		RDS 460,323.73

En virtud de lo anteriormente expuesto, les informamos que, tanto el Acta de Adjudicación como los resultados definitivos del presente procedimiento se encuentran publicados en el portal Administrado por el Órgano Rector, Dirección General de Contrataciones Públicas www.dgcp.gob.do.

Muy atentamente,


Katherine Brito Báez


Encargada de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Jueves, 24 de febrero del año 2022

Señores
ELECOM, S.R.L.
Santo Domingo, D.N.

Cortésmente, les informamos que el día diecisiete (17) del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022) se efectuó la adjudicación del Procedimiento de Compra Menor para la **Adquisición e Instalación de Transformador Seco Trifásico y Mainbreaker Trifásico, para Mantenimiento Correctivo de Electricidad del Bloque C, dirigido a Mipymes. De Referencia No.: PPS-DAF-CM-2022-0002**, resultando adjudicado el siguiente oferente:

Eléctricos JE, S.R.L.		
Items No.	Descripción del Bien Servicio u Obra	Cantidad
1	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un transformador seco trifásico 225 KVA, Delta / Estrella, alimentación 480V AC, Salida 208 / 120V AC, núcleo y devanado embarnizado con tela aislante en conexiones internas. Caja en tola galvanizada nema 2R con pintura anticorrosiva de protección. Tap de conexión entrada (7); 507V, 494V, 480V, 467V, 545V, 447V y 434V. Considerar el desmonte y traslado del transformador existente al almacén del KM 18	1
2	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Mainbreaker trifásico 400A 600V AC con graduación de carga-amperaje y 8 conectores de silla #4/0 AWG con tornillos Allen para Acometida CDEE	1
Monto Adjudicado		RDS 460,323.73

En virtud de lo anteriormente expuesto, les informamos que, tanto el Acta de Adjudicación como los resultados definitivos del presente procedimiento se encuentran publicados en el portal Administrado por el Órgano Rector, Dirección General de Contrataciones Públicas www.dgcp.gob.do.

Muy atentamente,


Katherine Brito Báez


Encargada de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Jueves, 24 de febrero del año 2022.

Señores

Servicios e Instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTEP), S.R.L.
Santo Domingo, D.N.

Cortésmente, les informamos que el día diecisiete (17) del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022) se efectuó la adjudicación del Procedimiento de Compra Menor para la **Adquisición e Instalación de Transformador Seco Trifásico y Mainbreaker Trifásico, para Mantenimiento Correctivo de Electricidad del Bloque C, dirigido a Mipymes. De Referencia No.: PPS-DAF-CM-2022-0002**, resultando adjudicado el siguiente oferente:

Eléctricos JE, S.R.L.		
Items No.	Descripción del Bien Servicio u Obra	Cantidad
1	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un transformador seco trifásico 225 KVA, Delta / Estrella, alimentación 480V AC, Salida 208 / 120V AC, núcleo y devanado embarnizado con tela aislante en conexiones internas. Caja en tola galvanizada nema 2R con pintura anticorrosiva de protección. Tap de conexión entrada (7); 507V, 494V, 480V, 467V, 545V, 447V y 434V. Considerar el desmonte y traslado del transformador existente al almacén del KM 18	1
2	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Mainbreaker trifásico 400A 600V AC con graduación de carga-amperaje y 8 conectores de silla #4/0 AWG con tornillos Allen para Acometida CDEE	1
Monto Adjudicado		RDS 460,323.73

En virtud de lo anteriormente expuesto, les informamos que, tanto el Acta de Adjudicación como los resultados definitivos del presente procedimiento se encuentran publicados en el portal Administrado por el Órgano Rector, Dirección General de Contrataciones Públicas www.dgcp.gob.do.

Muy atentamente,



Katherine Brito Báez
DEPARTAMENTO
DE COMPRAS
Santo Domingo, D.N.

Encargada de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones